






	T11	
L	A	B
400	117	/
500 - 1600	150	/
1800 - 3000	150	17





	T11		T21 - T33	
H	C	D	C	D
300	/	130	55	177
400	117	230	55	277
500	117	330	55	377
600	117	430	55	477
700	117	530	55	577
900	117	730	55	777



Aantal Consoles volgens VDI 6036 - Nombre de Consoles selon VDI 6036 Number of Brackets according to VDI 6036 - Anzahl der Konsolen nach VDI 6036

Betonnen Muur* - Paroi en Béton* - Concrete Wall* - Betonwand*			
H	300-400	500-950	
VDI6036	class 1-2	class 3	class 1-2-3
L 400	2	2	2
500	2	2	2
600	2	2	2
700	2	2	2
800	2	2	2
900	2	2	2
1000	2	2	2
1200	2	2	2
1400	2	3**	2
1600	2	3**	2
1800	3	3	3
2000	3	3	3
2200	3	4**	3
2400	3	4**	3
2600	3	4**	3
2800	3	4**	3
3000	3	4**	3

- (*) : Voor montage in andere wanden:
- Mogelijk dienen andere bouten en pluggen gebruikt te worden.
- Het aantal consoles om aan de benodigde klasse te voldoen kan veranderen.
- (**) : Bijkomende console(s) vereist om aan klasse 3 te voldoen. Contacteer ons voor meer informatie.
- (*) : Pour montage dans d'autres parois:
- Il peut être nécessaire d'utiliser d'autres vis et chevilles.
- Le nombre de consoles pour être conforme à la classe requise peut varier.
- (**) : Console(s) supplémentaire(s) nécessaire(s) pour être conforme à la classe 3. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
- (*) : For mounting in other types of walls:
- It may be necessary to use other screws and plugs.
- The number of brackets may vary in order to fulfill the required class.
- (**) : Additional bracket(s) required to fulfill class 3. Contact us for more information.
- (*) : andere Wandmateriale:
- andere Schrauben und Dübel sind möglicherweise erforderlich.
- die Anzahl der notwendigen Konsolen zur Erfüllung der Anforderungen der Klasse kann sich ändern.
- (**) : zusätzliche Console(n) sich erforderlich zur Erfüllung der Anforderungen von Klasse 3. Wir stehen zur Verfügung für weitere Informationen.



	T10		T11	
L	A	B	A	B
400	100	/	117	/
500 - 1100	167	/	150	/
1200-1600	267	/	150	/
1800-3000	267	0	150	17



Technical drawings of door handle models T10, T11, T20/21, T22, and T30/33. The drawings show front and side views with dimensions in millimeters.

Dimensions (mm):

- T10: 75 (height), 47 (width), 43 (mounting hole offset)
- T11: 97 (height), 61 (width), 65 (mounting hole offset)
- T20/21: 102 (height), 77 (width), 65 (mounting hole offset)
- T22: 125 (height), 100 (width), 76 (mounting hole offset)
- T30/33: 183 (height), 158 (width), 76 (mounting hole offset)

Detail view dimensions: C (center-to-center), D (center-to-edge), E (edge-to-edge).

	T10		T11		T21-T33	
H	C	D	C	D	C	D
300	/	130	/	140	64	190
400	115	230	103	240	64	290
500	115	330	103	340	64	390
600	115	430	103	440	64	490
700	115	530	103	540	64	590
900	115	730	103	740	64	790

Technical drawings of door handle models T21-T33. The drawings show front and side views with dimensions in millimeters.

Dimensions (mm):

- 87 (height)
- 144 (height)
- 133 (width)

	T10		T11		T21-T33	
H	C	D	C	D	C	D
300	/	130	/	140	64	190
400	115	230	103	240	64	290
500	115	330	103	340	64	390
600	115	430	103	440	64	490
700	115	530	103	540	64	590
900	115	730	103	740	64	790

Aantal Consoles volgens VDI 6036 - Nombre de Consoles selon VDI 6036 Number of Brackets according to VDI 6036 - Anzahl der Konsolen nach VDI 6036			
Betonnen Muur* - Paroi en Béton* - Concrete Wall* - Betonwand*	H	300-400	500-950
VDI6036		class 1-2 ***	class 3 ***
L 400	2	2	2
500	2	2	2
600	2	2	2
700	2	2	2
800	2	2	2
900	2	2	2
1000	2	2	2
1200	2	2	2
1400	2	3**	2
1600	2	3**	2
1800	3	3	3
2000	3	3	3
2200	3	4**	3
2400	3	4**	3
2600	3	4**	3
2800	3	4**	3
3000	3	4**	3

(*) : Voor montage in andere wanden:
- Mogelijk dienen andere bouten en pluggen gebruikt te worden.
- Het aantal consoles om aan de benodigde klasse te voldoen kan veranderen.
(**) : Bijkomende console(s) vereist om aan klasse 3 te voldoen. Contacteer ons voor meer informatie.
(***) : T10 enkel klasse 1-2

(*) : Pour montage dans d'autres parois:
- Il peut être nécessaire d'utiliser d'autres vis et chevilles.
- Le nombre de consoles pour être conforme à la classe requise peut varier.
(**) : Console(s) supplémentaire(s) nécessaire(s) pour être conforme à la classe 3. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
(***) : T10 uniquement classe 1-2

(*) : For mounting in other types of walls:
- It may be necessary to use other screws and plugs.
- The number of brackets may vary in order to fulfill the required class.
(**) : Additional bracket(s) required to fulfill class 3. Contact us for more information.
(***) : T10 class 1-2 only

(*) : andere Wandmateriale:
- andere Schrauben und Dübel sind möglicherweise erforderlich.
- die Anzahl der notwendigen Konsolen zur Erfüllung der Anforderungen der Klasse kann sich ändern.
(**) : zusätzliche Konsole(n) sich erforderlich zur Erfüllung der Anforderungen von Klasse 3. Wir stehen zur Verfügung für weitere Informationen.
(***) : T10 nur Klasse 1-2